



**TENNACOLA** SpA  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Prot. n.

Sant'Elpidio a Mare, 07/10/2022

**Spett.le**

Comune di Sarnano  
Via G. Leopardi, 1  
62028 - Sarnano (MC)

Oggetto	<p><b>Convocazione Conferenza dei Servizi Decisoria ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 – Forma semplificata e modalità asincrona.</b>  <b>“Variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Sarnano ai sensi della Legge Regionale 2 agosto 2017 n.25 - Ricostruzione con Delocalizzazione del fabbricato in C.da Vecciola danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24/08/2016 in attuazione all’art. 5 comma 13 dell’O.C.S.R. 19/2017 e s.m.i”</b>  <b>Ditta Richiedente: Gregori Olindo – Gregori Augusto – Zega Vittoria</b>  <b>Sito: C.da Vecciola – Foglio 1 P.lle 182-184</b></p>
---------	--

In riferimento alla richiesta in oggetto, pervenutaci in data 27/09/2022 con prot. 10734, esaminata la documentazione tecnica allegata, Tennacola Spa, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale n.4 della Regione Marche, comunica che non sarà presente alla conferenza dei servizi e rilascia parere favorevole all’esecuzione dell’opera con prescrizioni:

- l’area in oggetto non è servita da collettori fognari comunali, pertanto le nuove costruzioni dovranno munirsi di sistemi di trattamento privato che rispettino le normative vigenti. Il rilascio dell’autorizzazione allo scarico al di fuori della pubblica fognatura non è competenza di Tennacola Spa;
- il fabbricato dovrà collegarsi ad una condotta idrica in polietilene dn 50 in prossimità dell’abitazione.

Si allega planimetria delle reti idriche e fognarie gestite al fine di poter individuare puntualmente le possibili interferenze.

Le condotte non sono state interamente rilevate topograficamente, pertanto si consiglia di verificarne la reale posizione contattando i nostri tecnici di zona.

Cordiali Saluti

Geom. Maria Rita Maccari

Servizio Fognatura/Depurazione



Geom. Marcantonio

Servizio Idrico

